



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, зд.б тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, зд.б тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу город Выкса
607060 г. Выкса, ул. Ленина, 65 Телефон: 6-27-18 факс. 6-27-16 (код – 83177)

Предписание № 10 / 1 / 9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«26» февраля 2021 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мотмосская средняя школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора городского округа город Выкса по пожарному надзору Гусева Сергея Александровича № 10 от «25» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период с «29» января 2021 года по «26» февраля 2021 года проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мотмосская средняя школа по адресу: Нижегородская область, город Выкса, село Мотмос улица 40 лет Октября, здание 12 А (юридический адрес); Адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, город Выкса, село Мотмос, улица 40 лет Октября, здание 12 А инспектором ОНД и ПР по городскому округу город Выкса Юращиком Кириллом Игоревичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Мотмосская СШ Петровой Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнено)
1	2	3	4	

Нарушения, касающиеся невыполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности которые расчет пожарного риска не учитывает:

1.	В помещениях склада в отдельностоящем здании сарая формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя.	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.1, 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.12.2021	
2.	В кабинете №16 (комбинированная мастерская) формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.1, 14.3 СП	01.12.2021	

	оповещения не осуществляется при срабатывании двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".	5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
3.	На лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение.	ч.4 ст.4; ч.1 и ч.3 ст. 6, ст. 82, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.3 СП 52.13130.2016 (ранее действовало требование п.7.62 СНИП 23-05-95)	01.12.2021	
4.	Не определены классификационные признаки отнесения помещения овощехранилища пищеблока назначения к категории по пожарной и взрывопожарной опасности	ч.4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	01.12.2021	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
5.	В школе с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 ППР в РФ (утв. ППРФ №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.12.2021	
6.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, которые эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	п.54 ППР в РФ (утв. ППРФ №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор городского округа
город Выкса по пожарному надзору Юращик К.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получила:

Директор МБОУ Мотмосская СШ
Петрова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 2021 года



М.Л.П.
(подпись)